Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Шоссе Дорога Жизни, д. 13, Тел/факс (81370)22-201
ОГРН 1057803924661, ИНН\КПП 7811153258/470343001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Л.П. Старенченко _____

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№1652А-1.2-02 от 17 февраля 2021 г.

Организация-заявитель и его юридический адрес	*ООО «Водоканал» 188684, Ленинградская область, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. №40/1, пом. 25Н*
Основание для исследования	*Заявка.*
Наименование образца (пробы)	*Разводящая сеть.*
Место отбора	*ВОС г.п. Дубровка 188684, ЛО, Всеволожский р-н., г.п. Дубровка, ул. Набережная, д. №17/1.*
Акт отбора пробы	*от 16.02.2021 г.*
Дата и время отбора пробы	*16.02.2021 г.*
Дата доставки пробы	*16.02.2021 г.*
Проба отобрана и доставлена:	*Заказчиком.*
Условия транспортировки	*Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4^{0}С.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 1652А
Дата проведения исследований: Начало: 16.02.21.г. Окончание: 17.02.21.г.

№ п/п	*Определяемые показатели*	*Единицы измерений*	*Результаты исследований*	*Величина допустимого уровня*	*Нормативные документы на методы исследований*
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Заведующая бактериологической лабораторией_____ Э.П. Орлова

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.
Результат исследований распространяется на образец, предоставленный для испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол лабораторных исследований № 1652А-1.2-02 от 17.02.2021 г. Протокол составлен в ___2___ экземплярах.

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 1652 А

Дата проведения исследований: Начало:16.02.2021 г Окончание: 17.02.2021 г

№ п/п	*Определяемые показатели*	*Единицы измерений*	*Результаты исследований*	*Нормативные документы на методы исследований*
1.	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	Градус цветности	16	ГОСТ 31868-12
3.	Общее железо	мг/дм³	0,11	ГОСТ 4011-72
4.	Окисляемость	мг/дм³	3,8	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5.	Алюминий	мг/дм³	0,864	ГОСТ 31870-12

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: _____ Н.П. Думановская

Лицо ответственное за оформление протокола:_____ Е.Г. Милохова

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.
Результат исследований распространяется на образец, предоставленный для испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол лабораторных исследований № 1652А-1.2-02 от 17.02.2021 г. Протокол составлен в ___2___ экземплярах.